

# Monitoring rygła zamka

eff eff

Monitoring rygła zamka stosowany jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebna informacja o stanie rygła.

Jednym z zastosowań jest sprawdzenie, czy możliwe jest otwarcie drzwi przez automat drzwiowy. Jeżeli rygiel jest wciągnięty, to podawany jest sygnał zezwalający na pracę automatu.

W pomieszczeniach wymagających szczególnej ochrony wymaga się, aby na noc drzwi były zaryglowane, a nie tylko zamknięte na zatrzask zamka. Potwierdzeniem jest sygnał przesłany z mikrowyłącznika do systemu SSWiN lub tablicy synoptycznej.

Trzeci przypadek to łazienka wspólna o dwóch wejściach. W przypadku użycia zasuwki w jednych drzwiach, drugie są blokowane automatycznie przez elektrozaczep 9334.

W każdym z tych przypadków potrzebny jest element monitorujący stan rygła zamka mechanicznego

## Mikrowyłącznik 878

Mikrowyłącznik 878 może współpracować z każdym rygłem (bez ograniczenia jego długości). Montowany jest w ościeżnicy z wykorzystaniem specjalnych blach zaczepowych z otworem na śrubę mocującą element 878 poniżej wycięcia na rygiel.

